



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 (полное наименование работодателя)			
153030, г. Иваново, ул. Носова, д. 49; Виткина Надежда Владимировна; (4932) 37-14-55, school43@ivedu.ru (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)			
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
3702234189	44754421	4210007	80.21
			Код территории по ОКАТО
			24401370000

ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Структурное подразделение: ---

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>отсутствует</i>							
2. Учитель химии	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.					
	Установить розетку штепсельного соединителя со специальными защитными контактами для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов	Снизить класс травмоопасности					
	Проложить трехпроводные линии групповой сети (с нулевым защитным проводником)	Снизить класс травмоопасности					

3. Учитель физики	Для уменьшения пульсации предусмотреть включение ламп в сеть с электронным ВЧ ПРА. Модернизировать систему искусственного освещения	Для уменьшения пульсации. Улучшение качества освещения					
7. Учитель биологии	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.					
	Установить розетку штепсельного соединителя со специальными защитными контактами для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов	Снизить класс травмоопасности					
	Проложить трехпроводные линии групповой сети (с нулевым защитным проводником)	Снизить класс травмоопасности					
10. Уборщик служебных помещений	Разработать инструкцию по охране труда для работника	Снизить класс травмоопасности					
	Разработать инструкцию по охране труда для работника на основе межотраслевой типовой инструкции по охране труда	Снизить класс травмоопасности					
	После разработки определить место нахождения инструкции в доступном для работника месте.	Снизить класс травмоопасности					

Председатель аттестационной комиссии



Виткина Н.В.
(Ф.И.О.)

18.01.2013
(дата)

(подпись)

